

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsobp.pф, e-mail: nsoph@nsoph.ru

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.190.Н.00031

(номер сертификата соответствия)

029598

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

ООО «ЭКО», ОГРН: 1047601000457
 Юридический адрес: РОССИЯ, 150032, г. Ярославль, Костромское шоссе д.14.
 телефон: 8(800)770-47-47, 8(4852)58-47-47, адрес электронной почты: referent@ekoyar.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

ООО «ЭКО», ОГРН: 1047601000457
 Юридический адрес: РОССИЯ, 150032, г. Ярославль, Костромское шоссе д.14.
 Фактический адрес: РОССИЯ, 150032, г. Ярославль, Костромское шоссе д.14,
 телефон: 8(800)770-47-47, 8(4852)58-47-47, адрес электронной почты: referent@ekoyar.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ООО "Биквест-Центр"), ОГРН 1165005050396, 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2, тел. +7(495) 980-51-17, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Фрагмент несущей ограждающей конструкции из блоков стеновых неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения (выпускаемых по ГОСТ 31360-2007, ГОСТ 31359-2007), размером из ряда (600x200x250) мм, собранный на кладочном клеевом растворе, минимальная толщина конструкции 200 мм, плотность ячеистого бетона (D400, D500, D600), класс по прочности не ниже В2.0, в том числе применяемый для заполнения проемов в противопожарных преградах. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД 2)
23.61.11.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94, ГОСТ 30403-2012. Предел огнестойкости - REI 240 при равномерно распределенной нагрузке 7,5 т/пог.м; класс пожарной опасности - К0.

код ТН ВЭД России
6810 19 000 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № БЦПР190 – 03 – 15/1 от 15.03.2019 г., № БЦПР190 – 03 – 15/2 от 15.03.2019 г. ИЛ ООО "Биквест-Центр", свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018г, 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РС 001533 от 21.12.2018 г. выдан ООО по сертификации систем управления «ДЭКУЭС», номер в реестре RA.RU.13ИК54

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.03.2019 г. по 18.03.2022 г.



Руководитель
 (заместитель руководителя
органа по сертификации)
 (подпись, инициалы, фамилия)

С.А. Сапронова

Эксперт (эксперты)
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Куценко