

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
**регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0**

www.nsofb.ru, e-mail: nsoph@nsoph.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР.190.Н.00118

(номер сертификата соответствия)

**030656**

(учетный номер бланка)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью ООО «ЭКО», ОГРН 1047601000457  
 Юридический адрес: 150032, г. Ярославль, Костромское шоссе, д. 14  
 Фактический адрес: 150032, г. Ярославль, Костромское шоссе, д. 14,  
 телефон: (4852) 58-47-47, адрес электронной почты: referent@ekojar.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью ООО «ЭКО», ОГРН 1047601000457  
 Юридический адрес: 150032, г. Ярославль, Костромское шоссе, д. 14  
 Фактический адрес: 150048, г. Ярославль, Силикатное шоссе, д. 5,  
 телефон: (4852) 58-47-47, адрес электронной почты: referent@ekojar.ru

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (ООО "Биквест-Центр"), ОГРН 1165005050396, 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2, тел. +7(495) 980-51-17, адрес электронной почты: info@bequest-center.ru. Свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018г.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Конструкции стеновые ненесущие на кладочном клеевом растворе из плит силикатных перегородочных СППо 498x70x248 толщиной 70 мм и СППу 498x115x248 толщиной 115 мм, марка плит по прочности не ниже М150, марка по морозостойкости не ниже F25, средняя плотность 1,8 и 1,6 (соответственно), выпускаемые по ГОСТ 379-2015. Серийный выпуск.

ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94

код ОК 034 (ОКПД 2)  
23.61.11

Предел огнестойкости конструкции из плит силикатных перегородочных толщиной 70 мм – EI 90, предел огнестойкости конструкции из плит силикатных перегородочных толщиной 115 мм – EI 90.

код ТН ВЭД ЕАЭС

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

(наименование и местонахождение лаборатории)

Протоколы испытаний № БЦПР190-12-04/2 от 04.12.2019 г., БЦПР190-12-04/3 от 04.12.2019 г. ИЛ ООО "Биквест-Центр", свидетельство № НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.190 от 09.08.2018г, 140203, г. Воскресенск, ул. Гиганта, дом 2.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 № РС 001533 от 21.12.2018 г. выдан ОС ООО по сертификации систем управления «ДЭКУЭС» номер в Росаккредитации RA.RU.13IK54

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 05.12.2019 г. по 04.12.2024 г.



Руководитель  
 (заместитель руководителя  
органа по сертификации)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

С.А. Сапронова

Эксперт (эксперты)  
 (подпись, инициалы, фамилия)

А.В. Куценко